

The page features several large, thin-lined triangles. One is on the left side, pointing right. Another is at the bottom, pointing left. A third is at the bottom right, pointing left, overlapping the second. These triangles are part of the page's decorative layout.

PODMÍNKY PRO PROVOZ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 11

Obsah

1	Obecné podmínky	3
2	Technické náležitosti	3

1 Obecné podmínky

- 1.1 Poskytovatel umožní na místě kontrolu propůjčených zařízení orgánům celní správy, které mohou být doprovázeny orgány země původu zařízení nebo země dodavatele zařízení, za účelem zjištění umístění zařízení a jeho využívání v souladu s licenčními podmínkami CETIN nebo s licenčními podmínkami země původu či země dodavatele zařízení.
- 1.2 Není-li smluvně ujednáno jinak, musí být v případě přímých účastnických přípojek modemy či další technická zařízení, pronajaté CETIN, trvale připojeny k elektrické síti a zapnuty. Nepřetržitého elektrického napájení zařízení CETIN je zajišťováno ze zdroje Poskytovatele.
- 1.3 Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, je záležitostí Poskytovatele učinit na své straně příslušná opatření (např. instalovat šifrovací/dešifrovací zařízení ke svému koncovému zařízení).

2 Technické náležitosti

- 2.1 Zařízení může být instalováno pouze do stavebně dokončených prostor, případně vybavených příslušným nábytkem nebo zařízením k umístění zařízení.
- 2.2 Prostory musí být čisté, dobře osvětlené, bez extrémních teplot a prachu.
- 2.3 Rozsah teplot pro pracovní prostředí zařízení může být od 0 do 50°C při relativní vlhkosti 0 až 95%.
- 2.4 Zařízení musí být umístěno tak, aby jeho přední strana byla snadno přístupná a čitelná.
- 2.5 Z důvodu chlazení nesmějí být na horní plochu zařízení umístěny žádné předměty ani jiná zařízení, rovněž po obou stranách zařízení nesmějí být pokládány nebo umístovány předměty ve vzdálenosti menší než 3 cm.
- 2.6 K přední části zařízení musí být v souladu s doporučením výrobce zajištěn volný prostor nejméně 15 cm a v zadní části zařízení nejméně 10 cm pro kabelové připojení.
- 2.7 Zařízení musí být umístěno ve vzdálenosti, která je určena příslušným doporučením ITU-T pro dané rozhraní od koncového zařízení Poskytovatele (měřeno délkou propojovacího kabelu).
- 2.8 Síťové napájení zařízení je 220 V st., příp. 48 V ss. Přívod napájení může být pevný nebo pohyblivý. V případě pohyblivého přívodu síťová zásuvka 220 V musí být k dispozici do 2 m od zařízení a musí odpovídat české normě. V případě vzdálenější síťové zásuvky Poskytovatele zajistí prodlužovací síťový kabel.
- 2.9 Maximální rozměry požadované CETIN pro poskytování služby dle této smlouvy jsou 2U.