

PŘÍLOHA 11

PODMÍNKY PRO PROVOZ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

KONCEPTE

1 Obecné podmínky

- 1.1 Partner umožní na místě kontrolu propůjčených zařízení orgánům celní správy, které mohou být doprovázeny orgány země původu zařízení nebo země dodavatele zařízení, za účelem zjištění umístění zařízení a jeho využívání v souladu s licenčními podmínkami společnosti CETIN nebo s licenčními podmínkami země původu či země dodavatele zařízení.
- 1.2 Není-li smluvně ujednáno jinak, musí být v případě přímých Účastnických přípojek modemy či další technická zařízení, pronajaté či jinak poskytnuté společností CETIN, trvale připojeny k elektrické síti a zapnuty. Nepřetržité elektrické napájení zařízení společnosti CETIN je zajišťováno ze zdroje Partnera.
- 1.3 Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, je záležitostí Partnera učinit na své straně příslušná opatření (např. instalovat šifrovací/dešifrovací zařízení ke svému Koncovému zařízení).

2 Technické náležitosti

- 2.1 Zařízení může být instalováno pouze do stavebně dokončených prostor, případně vybavených příslušným nábytkem nebo zařízením k umístění zařízení.
- 2.2 Prostory musí být čisté, dobře osvětlené, bez extrémních teplot a prachu.
- 2.3 Rozsah teplot pro pracovní prostředí zařízení může být od 0 do 50 °C při relativní vlhkosti 0 až 95 %.
- 2.4 Zařízení musí být umístěno tak, aby jeho přední strana byla snadno přístupná a čitelná.
- 2.5 Z důvodu chlazení nesmějí být na horní plochu zařízení umístěny žádné předměty ani jiná zařízení a rovněž po obou stranách zařízení nesmějí být pokládány nebo umístovány předměty ve vzdálenosti menší než 3 cm.
- 2.6 K přední části zařízení musí být v souladu s doporučením výrobce zajištěn volný prostor nejméně 15 cm a v zadní části zařízení nejméně 10 cm pro kabelové připojení.
- 2.7 Zařízení musí být umístěno ve vzdálenosti, která je určena příslušným doporučením ITU-T pro dané rozhraní od Koncového zařízení Partnera (měřeno délkou propojovacího kabelu).
- 2.8 Síťové napájení zařízení je 230 V st., příp. 48 V ss. Přívod napájení může být pevný nebo pohyblivý. V případě pohyblivého přívodu síťová zásuvka 230 V musí být k dispozici do 2 metrů od zařízení a musí odpovídat české normě. V případě vzdálenější síťové zásuvky Partnera zajistí prodlužovací síťový kabel.
- 2.9 Maximální rozměry požadované společností CETIN pro poskytování Služby jsou 2U.